

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pos. 1

Betonblockstufen mit sandgestrahlten (wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen gemäß Detailplan – auf Unterkonstruktion nach Pos..... (über Magerbetonfundament C12/15 oder auf vorhandener Rohrtreppe, die mit einem geeigneten Drainageflies belegt ist.) in Drainmörtel aus Trasszement mit einer Haftschlämme im Gefälle nach Zeichnung verlegen. Lagerfuge offen lassen oder mit elastischen Dichtstoffen verfugen.

Das Merkblatt DNV BTI 1.3 Kapitel 4, 5 und 6 ist sinngemäß zu beachten.

Längen von bis cm,
Breite cm, Höhe cm,
Oberflächenausführung Nr.

Pos. 2

Betonwinkelstufen mit sandgestrahlten (wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen gemäß Detailplan – auf Unterkonstruktion nach Pos..... (auf vorhandener Rohrtreppe, die mit einem geeigneten Drainageflies belegt ist.) in Drainmörtel aus Trasszement mit einer Haftschlämme im Gefälle nach Zeichnung verlegen. Lagerfuge offen lassen oder mit elastischen Dichtstoffen verfugen.

Das Merkblatt DNV BTI 1.3 Kapitel 4, 5 und 6 ist sinngemäß zu beachten.

Längen von bis cm,
Breite cm, Höhe cm,
Oberflächenausführung Nr.

Pos. 3

Betonlegestufen mit Betonleistensteinen (Steller) mit sandgestrahlten wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen gemäß Detailplan – auf Unterkonstruktion nach Pos (auf vorhandener Rohrtreppe, die mit einem geeigneten Drainageflies belegt ist.) in Drainmörtel aus Trasszement mit einer Haftschlämme im Gefälle nach Zeichnung verlegen. Lagerfuge offen lassen oder mit elastischen Dichtstoffen verfugen.
Das Merkblatt DNV BTI 1.3 Kapitel 4, 5 und 6 ist sinngemäß zu beachten.

Stufenmaße:

Längen von bis cm,
Breite cm, Höhe cm;

Leistenmaße:

Längen von bis cm,
Breite cm, Höhe cm;
Oberflächenausführung Nr.

Pos. 4

Kinderwagenkeile mit sandgestrahlten (wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen für Kinderwagenrampen der Stufenanlage nach Pos gemäß Detailplan in frostbeständigem Fliesenkleber versetzen.

Länge cm, Breite cm,
Höhe cm,
Oberflächenausführung Nr.

Pos. 5

Podestplatte mit sandgestrahlten (wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen als Abschluss (Zwischenpodest) der Stufenanlage nach Pos gemäß Detailplan (auf vorhandener Rohrtreppe, die mit einem geeigneten Drainageflies belegt ist.) in Drainmörtel aus Trasszement mit einer Haftschlämme im Gefälle verlegen.

Länge cm, Breite cm,
Höhe cm (mit Aussparung für Rost gemäß Skizze)
Oberflächenausführung Nr.

Pos. 7

Zulage für Signalstreifen in Kaltplastik, Farbe
sichtbar an Antritts- und Austrittsfläche 6 cm breit.
Längskante gefast.

lfm

€/lfm

Pos. 6

Mauerabdeckplatte mit sandgestrahlten (wassergestrahlten/geschliffenen und sandgestrahlten/geschliffenen) Sichtflächen (mit 2 unterseitigen Wassernasen) gemäß Detailplan in frostbeständigem Fliesenkleber versetzen.

Länge cm, Breite cm,

Höhe cm,

Oberflächenausführung Nr.